

# Центральные кондиционеры VKC-8

**ВЕНТАР-С**  
+7 (495) 640-24-15  
info@ventar-s.ru  
ventar-s.ru

Технический лист · центральный кондиционер наборного типа

## Основные характеристики

|                              |                                                                                         |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Модель                       | VKC-8                                                                                   |
| Типоразмер                   | VKC-8                                                                                   |
| Номинальный расход воздуха   | 8 000 м³/ч                                                                              |
| Рабочий диапазон расхода     | 4 800 – 16 000 м³/ч                                                                     |
| Скорость в сечении установки | 1,5 – 4,0 м/с (оптимальная зона); до 6,0 м/с — без секции охлаждения                    |
| Исполнение                   | общепромышленное; по запросу — медицинское                                              |
| Конструкция                  | каркасно-панельная, панели типа «сэндвич» с утеплителем                                 |
| Материал панелей             | оцинкованная сталь; по запросу — нержавеющая сталь, полимерное покрытие, окраска по RAL |
| Компоновка                   | горизонтальная, вертикальная, двухъярусная — по проекту                                 |
| Размещение                   | внутреннее; наружное исполнение с крышей — по запросу                                   |
| Документы                    | паспорт изделия, сертификат соответствия, руководство по эксплуатации                   |
| Производитель                | VKT, Россия                                                                             |

## Состав установки (набор секций под проект)

- приёмный/смесительный клапан
- фильтрация G4...F9
- нагрев (водяной, электрический, газовый)
- охлаждение (водяное, фреоновое)
- утилизация тепла (пластинчатый или роторный рекуператор)

- увлажнение
- шумоглушение
- вентиляторная секция
- промежуточные и обслуживаемые секции

## Применение

- Приточные, вытяжные и приточно-вытяжные системы общественных и производственных зданий.
- Объекты с требованиями к чистоте и параметрам воздуха: медицина, пищевое производство, фармацевтика.
- Реконструкция венткамер: секции собираются по месту.

**Как подобрать.** Типоразмер выбирается по расчётному расходу воздуха так, чтобы скорость в сечении установки попадала в диапазон 1,5–4,0 м/с. Состав секций, схема компоновки и материалы уточняются опросным листом: пришлите расход, требуемые параметры воздуха и ограничения по месту установки.

---

Технический лист подготовлен ООО ТД «ВЕНТАР-С» по данным производителя. Точные габариты, массы и аэродинамика — в паспорте изделия и каталоге VKC. Дата: 22.08.2026.